



नेपाल विद्युत प्राधिकरण (ने.वि.प्रा.)
दरबारमार्ग, काठमाडौं, नेपाल

इनरुवा-अनारमनी ४०० के.भी. Multi-Circuit विद्युत प्रसारण लाईन आयोजनाको
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण तयारी सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

(मिति २०८०/०२/३०)

नेपाल विद्युत प्राधिकरण (ने.वि.प्रा.) दरबारमार्ग, काठमाडौं, नेपालद्वारा कोशी प्रदेशको सुनसरी, मोरङ तथा झापा जिल्लाहरू समेट्दै निम्न बमोजिमको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ।

प्रस्तावकको नाम र ठेगाना	नेपाल विद्युत प्राधिकरण (ने.वि.प्रा.) दरबारमार्ग, काठमाडौं, नेपाल, फोन नं.: ९७७-०१-४२२०४४९, फ्याक्स नं.: ९७७-०१-४४४७९६९, ईमेल:aitm400kvtlp@yahoo.com, neamd@nea.org.np		
प्रस्तावको व्यहोरा	नेपाल विद्युत प्राधिकरण (ने.वि.प्रा.) दरबारमार्ग, काठमाडौं, नेपालद्वारा कोशी प्रदेशको सुनसरी, मोरङ तथा झापा जिल्लाहरू समेट्दै ईनरुवा-अनारमनी ४०० के.भी. विद्युत प्रसारण लाईन आयोजना प्रस्ताव गरिएको छ। यस ईनरुवा-अनारमनी ४०० के.भी. विद्युत प्रसारण लाईन आयोजना अन्तर्गत करिब ९१ कि.मी. ४०० के.भी मल्टी सर्किट प्रसारण लाईन निर्माण तथा ईनरुवामा ६ वटा ४०० के.भी. Bay Extension गर्नु पर्ने र झापाको हल्दिबारीमा नयाँ ४००/१३२ के.भी सब-स्टेशन निर्माण गर्नुपर्ने रहेको छ।		
आयोजनाबाट प्रभावित हुने स्थानीय तहको विवरण			
प्रदेश	जिल्लाहरू	गाउँपालिका	नगरपालिका
कोशी	सुनसरी	भोक्राहा नरसिंह (वडा नं. ४,५)	ईनरुवा नगरपालिका (वडा नं. ४,९)
		गढी गाउँपालिका (वडा नं. २, ५)	दुहवी नगरपालिका (वडा नं. १,२,५,६, ७, १०, ११)
	मोरङ	बुढीगंगा (वडा नं. ५)	रंगेली (वडा नं. १,२,३,८,९)
		ग्रामथान (वडा नं. ३,४)	सुनवर्षि (वडा नं. ३,४,६)
		कानेपोखरी (वडा नं. १)	रतुवामाई (वडा नं. ५,६,७)
	झापा	गौरीगंज (वडा नं. १,३,५)	गौरादह (वडा नं. ६,८,९)
		झापा (वडा नं. २,४,५)	-
		बाह्रदशी (वडा नं. ४,५)	-
		हल्दिबारी (वडा नं. १)	-

प्रस्तावित आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण अध्ययन कार्यहरू अन्तर्गत प्रभावित क्षेत्रको प्राकृतिक, भौतिक, जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक प्रणालीमा के कस्तो प्रभाव पर्दछ यकिन गर्न सो क्षेत्रको गाउँपालिका/ नगरपालिका, विद्यालय,

(Signature)



अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, सरोकारवाला व्यक्ति वा संस्थाको लिखित राय सुझाब लिन आवश्यक भएको हुँदा यो सार्वजनिक सूचना प्रकाशन भएको मितिले सात दिनभित्र निम्न ठेगानामा आई पुग्ने गरी लिखित राय सुझाब उपलब्ध गराई दिनहुन अनुरोध गरिन्छ।
राय सुझाबको लागि पत्राचार गर्ने ठेगाना:

प्रस्तावकको नाम र ठेगाना	नेपाल विद्युत प्राधिकरण (ने.वि.प्रा.) दरबारमार्ग, काठमाडौं, नेपाल, फोन नं.: ९७७-०१-४२२०४४९, फ्याक्स नं.: ९७७-०१-४४४७९६९, ईमेल: aitm400kvtp@yahoo.com , neamd@nea.org.np
परामर्शदाताको नाम र ठेगाना	वापकोस लिमिटेड (WAPCOS Ltd.) in association with ईन्भाईरोमेन्ट एण्ड रिसोर्स म्यानेजेमेन्ट कन्सल्ट प्रा. लि. (ERMC Pvt. Ltd.), 17 C, Sector 18, गुरागाउँ-122015, हरियाणा, भारत, फोन नं.: ०१२४-२३९७३९६, फ्याक्स नं.: ०१२४-२३९७३९२, ईमेल: environment@wapcos.co.in , ९७७-०१-९८५१२४३७३२


